

# 別冊 3

事務所 1 階空調設備修繕工事に係る入札参加要領

令和7年3月14日

鹿行農業共済組合

## 事務所 1 階空調設備修繕工事に係る入札参加要領

### 1. 入札の公告方法

- (1) 組合掲示板への掲示
- (2) 組合ホームページへの掲載

### 2. 入札方法及び期間

- ・入札方法は持参または郵送受付とする。
- ・入札書提出期限は、令和 7 年 4 月 9 日とする。(9 日消印有効)

#### 注意

- ① 消印が 4 月 9 日までを有効、以降のものは無効とし、申請書類は返却しません。
- ② 郵送物表面には「事務所 1 階空調設備修繕工事入札書在中」と朱書して下さい。

### 3. 入札参加資格者

別紙「入札物品仕様書」の要求要件に全て対応できる者

### 4. 入札に当たっての注意事項

(1) 次の各号に一つでも該当する者は、入札することができません。

- ① 会社更生法第 17 条第 1 項の規定による更生手続開始の申立を行っている者
- ② 破産法第 18 条第 1 項の規定による破産の申立を行っている者
- ③ 民事再生法第 21 条第 1 項の規定による再生手続開始の申立を行っている者
- ④ 銀行取引停止処分を受けている者
- ⑤ 国税、県税及び市町村税を滞納している者
- ⑥ 国、県及び各地方公共団体等から物品・役務契約に係る指名停止の措置を受けている者
- ⑦ 自らが反社会的勢力であるか反社会的勢力と関係がある者

(2) 注意事項

- ① 申請書類に虚偽の記載をしたり、又は重要な事実の記載をしなかった場合、また、落札後発覚した場合には、取り消されることがあります。
- ② 落札後に、会社更生法による更生手続開始の申立を行った場合、又は民事再生法による再生手続開始の申立を行った場合は、落札取り消しとなります。
- ③ 一度申請した書類については、一切修正することはできませんので、申請の際には内容を十分確認した上で申請して下さい。

5. 提出書類（原本以外のものは、すべてA4版としてください。）

以下の表にある提出書類を番号順に並べ、持参又は郵送して下さい。

	提出書類	備考
1	申請に係る申立書（1部）	様式1
2	入札書（1部）	様式2 消費税10%を含んだ金額 （当該金額に端数がある場合には これを切り捨てた金額）
3	入札金額明細書（1部）	入札に係る内訳書（明細）
4	入札対象機器の仕様書 （カタログ等）（1部）	

※提出に係る諸費用は入札者負担

6. 質疑及び現地調査

入札要領・仕様書等に係る疑義・確認等は下記の通りです

・質疑及び現地調査受付期間

令和7年3月17日午前8時30分から 4月7日午後5時15分まで

・受付方法

質疑受付書（様式3）により、FAXにて受け付けます

現地調査に関しては上記受付期間内に総務課と日程調整する事

・応答方法

質疑応答書（様式4）により、令和7年4月8日までにFAXで回答します

7. 提出先

鹿行農業共済組合 総務課（担当：高橋・山本）

〒311-2206 茨城県鹿嶋市武井1963-11 番地

TEL 0299-90-4000

FAX 0299-90-4001

8. 開札予定日

令和7年4月14日（月）

9. 落札者への通知

落札した者に対してのみ書面にて通知します

10. 代金の支払い

納品後請求書に基づき指定口座へ振込

〔様式1〕

令和7年 月 日

鹿行農業共済組合  
組合長理事 阿部 澄良 殿

申請に係る申立書

住 所

商号 又は 名称

代 表 者 名

⑩

当社は、貴殿における、事務所1階空調設備修繕工事に係る入札参加要領4の(1)に該当していないことを申し立てます。

また、この申し立てが虚偽であることにより当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

〔様式2〕

## 競争入札書

鹿行農業共済組合  
組合長理事 阿部 澄良 殿

令和7年 月 日

住 所

商号 又は 名称

代 表 者 名

Ⓔ

件 名

鹿行農業共済組合事務所1階空調設備修繕工事の件

入札額		千	百	十	万	千	百	十	円
-----	--	---	---	---	---	---	---	---	---

事務所1階空調設備修繕工事に係る入札参加要領を承諾し、関係書類を添付の上、上記の金額により入札します。

注) 金額の前に「¥」の符号を付すこと。

[様式3]

令和7年 月 日

## 質 疑 受 付 書

鹿行農業共済組合

総務課 御中

住所(所在地)

商号又は名称

担当者名

印

電話番号

( )

FAX番号

( )

質問等 番 号	質疑事項	備考

FAX(0299-90-4001)まで

[様式4]

令和7年 月 日

## 質 疑 応 答 書

住所(所在地)

商号又は名称

担当者 様

鹿行農業共済組合

総務課

質問等 番 号	応 答 内 容	備 考

## 別紙

### 入札事務所 1 階空調設備修繕工事仕様書

#### 1. 事務所 1 階既存設備撤去工事

##### (1) 既存空調設備概要

パッケージ型空調機：ダイキン工業

屋外機：RSXYP960M 3相 200V 50/60 Hz 1台

屋内機

事務所フロアー：FXYFP71L 単相 200V 50/60Hz 8台

組合長・応接室：FXYMP45KC 単相 200V 50/60Hz 2台

打合せ室：FXYCP36KC 単相 200V 50/60Hz 1台

玄関ホール：FXYMP140KC 単相 200V 50/60Hz 1台

設置場所

屋外機：事務所裏屋外（基礎有）

屋内機：各室天井埋込

##### (2) 既設空調設備撤去工事

屋外機 1 台、屋内機各室合計 12 台撤去及び処分 一式

尚、食堂、和室 2 室、印刷室については撤去は行わない。

#### 2. 空調設備新設工事

##### (1) 機器部品費 一式

既設設備と同等の性能のものとする

##### (2) 機器取付工事費 一式

屋外機の基礎、空調ダクト、電気ケーブルは既設のものを流用する事  
ただし接続時に調整及び養生が必要な場合は見積に含むこと。

(3) 試運転調整 一式

立ち合い確認後引渡とする

(4) 完成図書 一式

各納入機器仕様書、取扱説明書、保証書

エアコン系統図等

納品期限

契約締結後40日以内

納品場所

鹿行農業共済組合 鹿嶋市武井 1963-11

注1) 別冊参考図面を参照

- ・ 空調換気設備 1階配管平面図
- ・ 電灯設備 1階平面図
- ・ 動力、コンセント設備 1階平面図
- ・ 既設機器仕様一覧表

注2) 事前に現場調査が必要な場合は、質疑受付期間中に総務課と調整して行うこと。